



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
628606, г. Нижневартовск ул. Омская, д. 15, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область,
Тел. 8/3466/ 41 47 25 e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 77 от 22 мая 2024г

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре Рыжковой Жанной Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №56 «Северяночка» (МАДОУ г. Нижневартовска ДС №56 «Северяночка»),
ИНН 8603092366 ОГРН 1028600966525

628605, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.19А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований:

ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. В следствии течи кровли в учреждении имеются следы протечек на 2 этаже в группе №9 (в туалетном помещении), №7 (в спальном помещении), имеются дефекты потолочного покрытия в коридоре 1-го этажа, нарушение п.2.5., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20; Протечки устраняются силами работников учреждения, что не приводит к долгосрочному устранению дефектов, после выпадения сезонных осадков протечки крыши возникаю вновь.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. Обеспечить проведение ремонтных работ крыши (кровли) дошкольного образовательного учреждения с целью дальнейшего предотвращения протечек в помещениях детского сада п.2.5, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №56 «Северяночка»
_____ (наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 15, каб.417. или на электронную почту: e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до «22» мая 2025г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Ж.Н. Рыжкова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 05 2024г.

(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
